



Approved Building System

Name of the System
Company Name
System Reference Code

:POST TENSION CONCRETE SYSTEM
: FREYSSINET GULF L.L.C
:S69-521092-01

حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

بلدية دبي
DUBAI MUNICIPALITY

التاريخ: 2017/01/02

السادة: شركة فريسينت جلف ذ.م.م.

المحترمين،،،

الموضوع	تجديد اعتماد نظام خرسانة لاحقة الإجهاد
وصف النظام	<ol style="list-style-type: none">Uncoated 7 wire strands, grade 270 Low relaxation, with 12.7mm & 15.24mm dia. as per ASTM A416, and with 12.9mm & 15.7mm dia as per BS 5896, all with DCL approval.B-Range Flat Anchorage (3813, 5813, 3815, and 5815), complied with BS 4447.C-Range Round Anchorage (3 C15, 4 C15, 7 C15, 9C15, 12C15, 13C15, 19C15, 22C15, 25C15, 27C15, 31C15, 37C15, 55C15), all complied with BS 4447.Stressing Block, and Wedges (T13 & T15), complied with BS 4447.GI and Flat seamed ducts, 0.4mm thick, with dimensions (in mm): 20x43, 20x70, 20x90, complied with ASTM A653.

بالإشارة إلى المواصفات الفنية المقدمة من شركتكم فنيكم بان نظام البناء الخاص بكم (خرسانة لاحقة الإجهاد) قد تم تجديد اعتماده من بلدية دبي و لا مانع من العمل به في إمارة دبي وذلك طبقا للشروط التالية :

1. تطبيق المواصفات الموضحة بالكاتالوج والمقدمة للبلدية دبي دون تغيير في مصادر التوريد و بدون موافقة مسبقة .
2. تقديم مواد معتمدة من مختبر دبي المركزي .
3. ضرورة تقديم المخططات من خلال مكتب هندسي معتمد في إمارة دبي وذلك للحصول على رخصة بناء.
4. الاعتماد ساري للمفعول لمدة سنة ميلادية واحدة ينتهي في 2018/01/01 على أن يتم إعادة تقييمه لسنة جديدة على ضوء التقييم الفعلي لسابقة العمل .
5. نظامكم مسجل تحت رقم :S69-521092-01

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مسئول إدارة المباني
05/6160884

سنة: 1438
قسم البحوث و تقنية البناء
قسم زراعي البناء

رؤيتنا: بناء مدينة سعيدة ومستدامة
Our Vision: Developing a happy and sustainable city

www.dm.gov.ae

Facebook/DubaiMunicipality
Twitter/DMunicipality
Instagram/dubaimunicipality
YouTube/DubaiMunicipalityUAE