

Ref: 812/02/02/1/1307695

12/06/2013

تعميم إلى جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في إمارة دبي
رقم (193)

بشأن استخدام المصابيح الموفرة عالية الكفاءة في المباني في إمارة دبي

تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
بالبدء بتطبيق معايير "المباني الخضراء" على كافة المباني والمنشآت في إمارة دبي والحفاظ على الموارد
الطبيعية والعناصر البيئية في الإمارة وعلى التعميم رقم (161) الصادر بتاريخ 2008/4/3 بشأن تطبيق معايير
المباني الخضراء في إمارة دبي وإلى القرار الإداري رقم (344) لسنة 2011 م الصادر بتاريخ 2011/11/27 م
بشأن اعتماد وتطبيق لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء في إمارة دبي وفي إطار العمل على خفض
استهلاك وحدات الإنارة من الطاقة الكهربائية فقد تقرر أن تقوم جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات
اعتباراً من تاريخ (2013/7/1) عند تصميم وتنفيذ المباني بالالتزام بالآتي:

1. استخدام المصابيح الموفرة عالية الكفاءة الآتية (كلها أو بعض منها) في جميع المباني ماعدا المسارح
واستوديوهات التلفزيون وغيرها من الأماكن التي تكون الإضاءة عنصراً رئيسياً في أداء وظيفتها:

- أ- مصابيح LEDs (Light Emitting Diodes)
- ب- مصابيح الفلوريسنت المدمجة (CFL) بدلاً من اللامبات المتوهجة العادية
- ج- مصابيح الفلوريسنت (Linear & Circular Fluorescent Lamp)
- د- مصابيح High Intensity Discharge (HID) مثل HPS و Metal Halide
- هـ- مصابيح الهالوجين مع (Dimming System)

2. استخدام الكواح الإلكترونية (Electronic Ballasts) بدلاً من الكواح المغناطيسية (Magnetic Ballasts) مع المصابيح

ويمكن الحصول على نسخة الكترونية من لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء والدليل الإرشادي للائحة
من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي على الرابط التالي www.dm.gov.ae كما تم تخصيص بريد
الالكتروني خاص لتواصلكم معنا فيما يخص اقتراحاتكم أو ملاحظاتكم وهو : greenbuilding@dm.gov.ae

آملين من جميع المكاتب الاستشارية الالتزام التام لما جاء في هذا التعميم والتعاون لما فيه المصلحة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس / خالد محمد صالح

مدير إدارة المباني