



REF: 812/02/02/3/3324

٨ مارس ١٩٩٥

تعميم الى المكاتب الهندسية الاستشارية العاملة في إمارة دبي

رقم (٤٨) لسنة ١٩٩٥

بشأن " الرصف أمام وجوار المباني "

يرجى من جميع المكاتب الاستشارية التأكد من وجود تفاصيل الرصف أمام وجوار المباني بالمخططات المقدمة للترخيص او للتعديل على مباني مرخصه بحيث تراعى الأمور التالية :

- ١- المباني المقصوده هي المباني التجارية / السكنيه متعددة الأدوار .
- ٢- الرصف يكون من حد المبنى الى حد الشارع أو ممر المشاه المحيط بالمبنى .
- ٣- يتم رصف السكيك المحيطه بالمبنى الى منتصفها مع مراعاة ان يكون منسوب الرصف للسكه أعلى بمقدار ١٥ سم عن منسوب الرصف المساوي للشارع (أنظر للتوضيح المرفق)
- ٤- يتم استخدام البلاط المتداخل (انترلوك) للرصف بالمواصفات التالية :

النوع : مستطيل

القياس : ٢٠ X ١٠ سم

السّمك : ٨ سم للشوارع

٦ سم للسكيك

اللون : أحمر