

تعميم رقم (1-7-11) لسنة 2021

بتاريخ 2021/8/23م

بشأن / رصف محيط المبنى

السادة / مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات مقاولات البناء المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،،

- يجب رصف السكك المحيطة بالمبنى الى منتصفها مع مراعاة ان يكون منسوب الرصف للسكة أعلى بمقدار 15 سم عن منسوب الرصف المساوي للشارع
- يتم استخدام البلاط المتداخل (انتر لوك) للرصف بالمواصفات التالية:
 - النوع: مستطيل
 - القياس: 20x10 سم
 - السمك: 8 سم للشوارع و6 سم للسكك
 - اللون: أحمر

هذا ما لزم تعميميه.

لما فيه مصلحة العمل،،،

مدير إدارة رقابة البناء