

تعميم رقم (1-1-6) لسنة 2021

بتاريخ 2021/8/23م

بشأن / شبكات توزيع الغاز المركزي

السادة / مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات مقاولات البناء المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،،

يتم استخدام الأنظمة المركزية لتوزيع الغاز المسال في كافة المباني متعددة الطوابق وفقاً للضوابط التالية:

1- أن يتم عمل تصميم لشبكات توزيع الغاز المسال وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة وتقديمها للاعتماد ضمن المخططات المقدمة مع معاملات ترخيص المبنى.

2- أن يتم استخدام المواد واجهزة التحكم والقراءة المعتمدة من إدارة الدفاع المدني فقط.

3- يفضل أن يتم وضع خزان الغاز الطبيعي ضمن حدود الأرض سواء كان تحت مستوى سطح الأرض أو فوقها وبمسافات آمنة متوافقة مع اشتراطات السلامة الواردة في كود الإمارات للوقاية من الحريق وسلامة الأرواح ومتطلبات الدفاع المدني.

4- أن يتم تزويد الخزان المركزي بوسائل الأمن والحماية والتحكم وفقاً للمعايير المحددة من إدارة الدفاع المدني.

5- أن يتم الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة العامة وفقاً للأنظمة المعتمدة في بلدية دبي.

6- أن يتم تنفيذ شبكات الغاز المنزلي بواسطة الشركات المتخصصة والمسجلة لتنفيذ هذا النشاط في بلدية دبي.

هذا ما لزم تعميميه.

لما فيه مصلحة العمل،،،

مدير إدارة تراخيص البناء